

98-220 Zduńska Wola , ul Żeromskiego 10a
tel/fax (0-43) 823-4429

PROTOKÓŁ NR GK.6630.144.2015

Opis przedmiotu narady : projekt sieci wodociągowej

Lokalizacja obiektu : gm. Szadek w. Szadkowie Ogrodzim 391/1, 391/2, 391/3, 391/5, 391/7, 391/9,
391/11, 391/12, 366

Nazwa jednostki projektowej : Ecosystem inż. Tomasz Rydzyński
98-240 SZADEK
40-lecia PRL 14

Inwestor : Wyrzyński Tomasz
98-240 SZADEK
Szadkowie-Ogrodzim 19

Przewodniczący narady koordynacyjnej : Inga Garbarczyk

Uczestnicy narady koordynacyjnej: (oznaczenie podmiotu, imię i nazwisko, podpis)

- Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Wydział Architektury,
- Budownictwa i Inwestycji – Anna Fogel
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
- Wydział Dróg i Gospodarki Komunalnej- Barbara Król
- PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi – Maja Lewińska, Piotr Wieczorek
- TPSA Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Łodzi
- MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
- KANALIZACJI sp. z o.o. – Jerzy Kubiak
- Miasto Zduńska Wola -
- URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK – Zbigniew Augustyniak
- Gmina Zduńska Wola – Antoni Wujda, Bogdan Górecki
- Urząd Gminy Zapolice – Jolanta Maciejewska
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi -
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” – Henryk Klimczak
- Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o. Zakład Telekomunikacji w Poznaniu
- Miejskie Sieci Ciepłne w Zduńskiej Woli sp. z o. o. – Krzysztof Jaworski
- PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź – Teren – Roman Szymt

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej znajdują się na oryginale protokołu.

Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz.1287 t.j.) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układanej w wykopach otwartych należy wykonywać przed ich zakryciem.

Stanowiska (uwagi)uczestników narady:

1. Punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas robót ziemnych. Inwestor winien zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego obsługującej realizację projektu , nadzór nad ochroną punktów osnowy geodezyjnej.

Zup. Starosty

Inga Garbarczyk
PRZEWODNICZĄCY NARAD KOORDYNACYJNYCH
W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII I INŻYNIERSTWA
Przewodniczący narady koordynacyjnej

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W S Z A D K U
Starostwo Szadek 10, 98-240 Szadek
tel. (43) 82-15-025
NIP 829-000-74-27, REGON 730013902

Starostwo Szadek dn. 25.05.2015r.

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

budowy przyłączy wodociągowych do działek nr ew.391/1, 391/2, 391/3, 391/5, 391/7, 391/9, 391/11, 391/12,394, 366 zlokalizowanych w miejscowości Szadkowiec Ogrodzim, gm. Szadek.

INWESTORZY:	Wydrzyński Tomasz	Ogrodzim Kolonia 22	98-240 Szadek
	Szuster Tadeusz	Ogrodzim Kolonia 3a	98-240 Szadek
	Cypryński Sławomir	Osiny 13	98-240 Szadek
	Cypryńska Magdalena	Osiny 13	98-240 Szadek
	Czarnecki Jan	ul. Wilamowska 16/36	98-240 Szadek
	Buda Mateusz	Szadk.Ogrodzim ul.Słoneczna 2	98-240 Szadek
	Kowalczyk Tomasz	ul. Szkolna 2	98-220 Zd.Wola
	Wójcik Marek	Szadk.Ogrodzim ul.Młodzieżowa 24	98-240 Szadek
	Pietras Kazimierz	Szadk.Ogrodzim ul. Spokojna 5	98-240 Szadek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku uzgadnia przedstawioną przez projektanta dokumentację z następującymi uwagami:

1. Zlecić geodecie wyznaczenie trasy przyłącza zgodnie z projektem.
2. Wykonanie przyłączy zlecić firmie posiadającej uprawnienia w tym zakresie i zezwolenie na działalność.
3. Rozpoczęcie prac zgłosić do ZGK w Szadku
4. Zgłosić w stanie odkrytym do odbioru technicznego wykonane przyłącza do ZGK w Szadku
5. Zgłosić w stanie odkrytym do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie.
6. Zamontowane wodomierze zgłosić do odbioru i zaplombowania do ZGK w Szadku.
7. Dostarczyć mapę inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy do ZGK w Szadku.
8. Podpisać umowy o dostarczanie wody z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szadku.

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Szadku
Maciej Szymczak

Aneks do warunków technicznych nr 14/06/14
otrzymuje brzmienie:

zaprojektować i wykonać przyłącza wodociągowe do działek budowlanych o nr ew. 391/1, 391/2, 391/3, 391/5, 391/7, 391/9, 391/11, 391/12, 394, 366 położonych w miejscowości Szadkowiec Ogrodzim, gmina Szadek.

INWESTORZY:	Wydrzyński Tomasz	Ogrodzim Kolonia 22	98-240 Szadek
	Szuster Tadeusz	Ogrodzim Kolonia 3a	98-240 Szadek
	Cypryński Sławomir	Osiny 13	98-240 Szadek
	Cypryńska Magdalena	Osiny 13	98-240 Szadek
	Czarnecki Jan	ul. Wilamowska 16/36	98-240 Szadek
	Buda Mateusz	Szadek.Ogrodzim ul.Słoneczna 2	98-240 Szadek
	Kowalczyk Tomasz	ul. Szkolna 2	98-220 Zd.Wola
	Wójcik Marek	Szadek.Ogrodzim ul.Młodzieżowa 24	98-240 Szadek
	Pietras Kazimierz	Szadek.Ogrodzim ul. Spokojna 5	98-240 Szadek

7)Na działkach o nr ew.391/2, 391/7, 391/9, 391/11, 391/12, 366 zaprojektować zestawy wodomierzowe i zawory antyskażeniowe w studniach wodomierzowych.

Inne punkty wydanych warunków technicznych pozostają bez zmian.

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Szadku
Maciej Szymczak