

ZARZĄD POWIATU
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA
tel.(0-43) 823-22-04

AROSIWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Złotnickiego 25
Zduńska Wola, dnia 16.03.2010r.

UZGODNIENIE Nr DF.II. 2211-23/10

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uzgadnia przebieg trasy sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Parczewskiego w Szadku.

Inwestor : **Gmina i Miasto Szadek**
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek

Uwaga: w dokumentacji należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji i przyłączach a mianowicie:

- zaprojektować całkowitą wymianę gruntu,
 - podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
 - warstwę wiążącą – beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 gr. 4 cm
 - warstwę ścieralną - beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 gr.4 cm
- z uwagi na znaczne zagęszczenie przyłączy istnieje realne zniszczenie nawierzchni na całej jej szerokości w związku z powyższym zarządca drogi wnosi o uwzględnienie w kosztach projektu frezowanie całej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4cm o uziarnieniu 0/12,8 . Natomiast odcinek gruntowy po wymianie gruntu i właściwym dogęszczeniu należy zasypać frezem.

Warunkiem rozpoczęcia robót, umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcją drogi jest opracowanie projektu organizacji ruchu, a po jego zaakceptowaniu uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli – Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych.

(Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 1985, oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 14 października 2003 r.).

Za zgodność z oryginałem:

Andrzej Górski
upr. bud. nr 292/81
do projekt. w zakresie sieci i inst. sanit.
98-200 Sieradz, ul Jagiellońska 28/58
Tel. 0 505 092 634

Z up. ZARZĄDU POWIATU:

Włodzimierz Piegat
NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCYJ, DRÓG I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH