

Obiekt:

**PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW**

Inwestor:

**Urząd Gminy i Miasta Szadek  
ul. Warszawska 3  
98-240 Szadek**

Adres obiektu:

**MISTRZAK KRZYSZTOF, TARNÓWKA KOL. A, DZ NR 43, GMINA SZADEK**

Warunki gruntowo-wodne panujące na działce:

- występowanie glin piaszczystych i glin
- występowanie ustabilizowanego poziomu wód gruntowych na głębokości od 1,6 m p.p.t.

Liczba osób zamieszkujących w budynku jednorodzinnym: 5

*mgr inż. Agnieszka Jaksik*

*upr. bud. nr 163/DOŚ/09*

*w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń*

DATA OPRACOWANIA:

KWIECIEŃ 2011 r