

URZĄD GMINY I MIASTA
W SZADKU
ul. Warszawska 3
98-240 SZADEK
tel.(0-43) 821-50-04

Szadek, 18.04.2012 r.

Znak sprawy: 1/12
RG.271.3.2012.3.ZA

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO, nie przekraczającej 5.000.000 EURO na roboty budowlane w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szadek.

W związku z zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję Państwu następujące odpowiedzi:

Pytanie 1. W treści dokumentacji technicznej tj. Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pojawił się zapis, że „oczyszczalnie muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ.”, a jednocześnie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. V, pkt. 5. Wymaga, żeby oferent przedłożył deklaracje zgodności wyrobu z normą EN 12566 3:2005+A1:2009 – norma ta właśnie dotyczy małych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednak obowiązująca Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych zgodnie z Art. 9 wyklucza taką możliwość, cyt.: „Aprobata technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla ktrego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tej sytuacji i zgodnie z treścią SIWZ żądania od oferentów właściwej deklaracji wyrobu z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 lub EN 12566-3:2005+A1:2009.


Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użyte materiały muszą posiadać Deklarację Zgodności z normą przedmiotową lub w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - z Aprobata Techniczną. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania normy PN EN 12566-3:2005+A1:2009

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków.”

Inne materiały dla których nie ustanowiono Polskiej Normy np. studzienki rozdzielcze muszą posiadać Aprobata Techniczną wydaną przez organ uprawniony do wydania Aprobata Technicznej np. Instytut Ochrony Środowiska.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.

(-) Artur Ławniczak


Burmistrz Gminy i Miasta Szadek