

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Szadku**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
98-240 Szadek, ul. Starostwo Szadek 10  
tel. 14 623 10 00, 14 623 10 01, 14 623 10 02  
fax 14 623 10 03, 14 623 10 04

**ul. Starostwo Szadek 10  
98-240 Szadek**

Nasz znak: PSSE.NSHŠHK.4710.13.15  
Zduńska Wola, dnia 29 grudnia 2015r.

**DECYZJA Nr 221 / 2015**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412/, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015r. poz. 139/w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/ oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ost. zm. Dz. U. z 2015r. poz. 1274/, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z monitoringu kontrolnego i z monitoringu przeglądowego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli: Nr PSSE-OL-HŠ/N/322/15 z dnia 28.07.2015r., Nr PSSE-OL-HŠ/N/473/15 z dnia 19.10.2015r., oraz ze sprawozdaniami z badań realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego: Nr SB/21498/04/2015 z dnia 23.04.2015r., Nr SB/21499/04/2015 z dnia 23.04.2015r., Nr SB/21496/04/2015 z dnia 23.04.2015r., Nr SB/53021/09/2015 z dnia 04.09.2015r. próbek wody pochodzących z wodociągu publicznego w Łobudzicach eksploatowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Łobudzicach, w zakresie przebadanych parametrów określonych w załącznikach nr 1-3 oraz w lp. 2,4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/.

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli dokonał, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego poboru próbek wody ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Łobudzicach w dniach i oznakowanych jak niżej:  
- 13 lipca 2015r. nr 44/NSHŠHK/15/01 w stacji wodociągowej w Łobudzicach, nr 44/NSHŠHK/15/02 z sieci wodociągowej w Lichawie 6, nr 44/NSHŠHK/15/03 z sieci wodociągowej w Woli Łobudzkiej 19, nr 44/NSHŠHK/15/04 z sieci wodociągowej w Wilamowie 30, protokół pobrania Nr 44/NSHŠHK/15,

**Z G K Szadek**  
01.01.2016  
L. SZ. 2/60

- 5 października 2015r. nr 70/NSHŠHK/15/01 z sieci wodociągowej w stacji wodociągowej w Łobudzicach – protokół pobrania Nr 70/NSHŠHK/15.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli przeanalizował sprawozdania z badań, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego, próbek wody pobranych w dniach i oznakowanych jak niżej:

- 20 kwietnia 2015r. nr 060048/04/2015 z sieci wodociągowej w Woli Łobudzkiej, nr 060047/04/2015 z sieci wodociągowej w Wilamowie,
- 20 kwietnia 2015r. nr 060046/04/2015 z sieci wodociągowej w Lichawie,
- 18 sierpnia 2015r. nr 060056/08/2015 w stacji wodociągowej w Łobudzicach.

Badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno-zdrowotne w zakresie przebadanych parametrów określone w załącznikach 1-3 oraz w lp. 2,4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/.

W takiej sytuacji na podstawie przepisu § 17 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
C. Jęsek  
lek. med. Ew. Kollaf

Otrzymuje

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek